

焦作市生态环境局沁阳分局
关于 2026 年 6 月 17 日拟作出的建设项目
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《国网河南省电力公司焦作供电公司河南焦作沁阳 110 千伏山王庄输变电工程环境影响报告表（报批版）》做出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2026 年 6 月 17 日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	国网河南省电力公司焦作供电公司河南焦作沁阳 110 千伏山王庄输电变电工程	河南省焦作市沁阳市	国网河南省电力公司焦作供电公司	河南嘉莱环境技术有限公司	根据系统规划以及沁阳市负荷发展情况，本项目主要解决沁阳市东北部电网负荷增长问题，因此考虑在沁阳市东北部供电区的焦克路附近区域新建 110kV 变电站，解决该区域内重卡充电站及焦作煤炭储备基地（西部园区）接网问题，从而提高沁阳市东北部供电区供电可靠性，改善电网结构。	1. 废水：本项目新建山王庄 110kV 变电站为无人值班无人值守变电站，站内新建化粪池一座，总容积 3m³；采取雨污分流制，场地雨水经站内雨水管网汇集后排至东侧管沟中；临时运检人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后定期清运，不外排。山王庄 110kV 变电站站内新建地埋式事故油池一座，采用现浇钢筋混凝土结构，有效容积为 30m³。 2. 噪声：采用低噪声主变、主变布置在站址中间、变电站四周设置实体围墙。 3. 固废：本项目新建山王庄 110kV 变电站为无人值班无人值守变电站，站内设置垃圾收集箱，临时运检人员产生的少量生活垃圾集中定点收集后统一清运处理。本期不新增铅蓄电池。运行期定期更换的废铅蓄电池交由有相应危废资质的单位进行处置；主变检修或事故泄漏产生的废变压器油经事故油池收集后交由有相应危废资质的单位处置。	/