

焦作市住房和城乡建设局文件

焦建办〔2025〕19号

签发人：刘成东

办理结果：A

对市十四届人大三次会议 第111号建议的答复

宋瑞敏代表：

您提出的“关于推动丰收路（南水北调桥—府城派出所段）雨污水管道建设的建议”收悉。现答复如下：

丰收路（南水北调桥—府城派出所段）目前在雨污水排放方面存在诸多问题，该路段两侧尚未修建完善的雨污水管道，使得区域内产生的生产生活污水缺乏有效的收集与输送渠道。市委市政府高度重视丰收路（南水北调桥—府城派出所段）雨污水管道建设工作，已安排市住建局谋划了焦作市丰收路（怡光路—干渠）排水管道建设工程，拟建设DN800-DN2000雨水主管道4.3公里；

DN500-DN600 污水管道 4.3 公里，估算投资 4256 万元。该项目已纳入《焦作市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，已完成项目可行性研究报告阶段的工作。

下一步，我局将积极与发改、财政部门对接，以国家超长期国债资金申报为契机，争取早日解决项目资金问题，确保项目尽早落地。

最后，感谢您对城建工作的关心、理解和支持。



联系单位：焦作市住建局项目科

联系人及电话：王坤 3557018

抄送：市人大选工委、市政府督查室

焦作市住房和城乡建设局办公室

2025 年 6 月 25 日印发
