



检 测 报 告

TESTING REPORT

报 告 编 号 STIBGW26060001-001

Report Number

样 品 名 称: 生活饮用水 (朝阳二路 (管网水))

Name of Sample

样 品 编 号: W26060001-YY001

Serial No

生 产 单 位: 中方检测 /

Manufacturer

委 托 单 位 名 称: 武陟县住房和城乡建设局

Client

委 托 单 位 地 址: 河南省武陟县和平路 118 号

Address

河南中方质量检测技术有限公司

HENAN SINO QUALITY TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.



检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、认证章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、本报告所用样品与名称由委托单位或被抽样单位提供，不对样品来源负责。检测结果仅对检测样品负责，检测结果仅反映对该样品的评价。
- 4、委托单位对检测结果如有异议，可于收到《检测报告》之日起七日内以书面形式提出复检要求，逾期不予受理（相关法律法规另有规定时，则按照相关法律法规规定执行），无法复现的样品，不予受理。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

电话：400 6592 998

传真：0391-2602007

邮编：454000

邮箱：zhongfangsti@126.com

网址：www.zfsti.com

地址：焦作市城乡一体化示范区南海路 2811 号电商园 2 号楼
1-5 楼 C 区



检测报告

TESTING REPORT

报告编号: STIBGW26060001-001

第 1 页, 共 3 页

样品名称 Name of Sample	生活饮用水	商标 Trade Mark	/
规格型号 Packing Specification	2.5L/壶、1000mL/瓶、 500mL/瓶、250mL/瓶、 500mL/袋	样品等级 Sample Grade	/
检测类别 Test Type	委托检测	样品状态 Sample State	无色、气味无、透明、 无浮油
委托单位 Client	武陟县住房和城乡建设局	生产日期/批号 Production Date/Batch number	/
生产单位 Manufacturer	/	抽/采(送)样人 Sampler	赵华、杨飞飞
样品数量 Quantity of Sample	1 壶、2 瓶、3 瓶、1 瓶、1 袋	抽/采(送)样日期 Sampling Date	2026-06-11
抽/采样基数 Sampling Base	/	委托日期 Date of Entrustment	2026-06-11
抽/采样地点 Sampling Place	朝阳二路(管网水)	检测日期 Date of Test	2026-06-11
判定依据 Judgement Basis	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)		
检测项目 Test Items	氨(以 N 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、溶解性 总固体、硫酸盐、氯化物、锌、铜、锰、铁、铝、pH 值、肉眼可见物、臭 和味、浑浊度、色度、硝酸盐(以 N 计)、氟化物、氰化物、汞、铅、铬(六 价)、镉、砷、菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、游离氯		
检测结论 Conclusion	经检测, 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限 值要求。 签发日期: 2026 年 06 月 29 日		
备注 Comment	/		

编制:

孟凡超

Editor

审核:

李永娟

Verification

签发:

蒋孟颖

Appronal

检测



检测



检测报告

TESTING REPORT

报告编号: STIBGW26060001-001

第 2 页, 共 3 页

样品名称 Name of Sample		生活饮用水	规格型号 Type/Model	2. 5L/壶、1000mL/瓶、500mL/ 瓶、250mL/瓶、500mL/袋	
序号 Number	检测项目 Test Items	标准要求 Standard Request	检测依据 Detection basis	检测结果 Detection Result	单项结论 Conclusion
1	游离氯[mg/L]	≤2	GB/T 5750.11-2023 4.1	0.32	符合
2	总大肠菌群 [MPN/100mL]	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.1	ND	符合
3	大肠埃希氏菌 [MPN/100mL]	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.1	ND	符合
4	菌落总数 [CFU/mL]	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1	57	符合
5	砷[mg/L]	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1	$<1.0 \times 10^{-3}$	符合
6	镉[mg/L]	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 4.4	<0.004	符合
7	铬(六价)[mg/L]	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	符合
8	铅[mg/L]	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1	$<2.5 \times 10^{-3}$	符合
9	汞[mg/L]	≤0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1	$<1 \times 10^{-4}$	符合
0	氰化物[mg/L]	≤0.05	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	符合
1	氟化物[mg/L]	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.3	符合
2	硝酸盐(以 N 计)[mg/L]	≤10	GB/T 5750.5-2023 8.3	3.36	符合
3	色度[度]	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	符合
4	浑浊度[NTU]	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.1	<0.5	符合
5	臭和味[级]	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1	0 级(无任何臭 和味)	符合
6	肉眼可见物[/]	无	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	符合
7	pH 值[无量纲]	不小于 6.5 且不 大于 8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1	8.16	符合

技术审核
用章

检测报告

TESTING REPORT

报告编号: STIBGW26060001-001

第 3 页, 共 3 页

样品名称 Name of Sample		生活饮用水		规格型号 Type/Model	2. 5L/壶、1000mL/瓶、500mL/瓶、250mL/瓶、500mL/袋
序号 Number	检测项目 Test Items	标准要求 Standard Request	检测依据 Detection basis	检测结果 Detection Result	单项结论 Conclusion
18	铝[mg/L]	≤ 0.2	GB/T 5750.6-2023 4.4	0.084	符合
19	铁[mg/L]	≤ 0.3	GB/T 5750.6-2023 4.4	< 0.0045	符合
20	锰[mg/L]	≤ 0.1	GB/T 5750.6-2023 4.4	0.0011	符合
21	铜[mg/L]	≤ 1.0	GB/T 5750.6-2023 4.4	< 0.009	符合
22	锌[mg/L]	≤ 1.0	GB/T 5750.6-2023 4.4	< 0.001	符合
23	氯化物[mg/L]	≤ 250	GB/T 5750.5-2023 5.2	14.4	符合
24	硫酸盐[mg/L]	≤ 250	GB/T 5750.5-2023 4.2	29.3	符合
25	溶解性总固体 [mg/L]	≤ 1000	GB/T 5750.4-2023 11.1	171	符合
26	总硬度 (以 CaCO_3 计) [mg/L]	≤ 450	GB/T 5750.4-2023 10.1	109	符合
27	高锰酸盐指数 (以 O_2 计) [mg/L]	≤ 3	GB/T 5750.7-2023 4.1	1.21	符合
28	氨(以 N 计)[mg/L]	≤ 0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1	< 0.02	符合
注	ND 表示未检出。				

报告结束