

附件1

国网沁阳市供电公司2026年第一批10千伏及以下电网项目表

序号	地市	县/区	工程名称	主要建设内容						投资 (万元)
				新建改造 10 千伏线路长度 (千米)	新建改造 10 千伏台 区 (个)	新建改造 10 千伏 容量 (万千伏安)	新建改造 0.4 千伏线 路 (千米)	下户线 (千米)	其他	
			合计	87.85	38	0.5600	0.02		柱上开关 41 台， 环网箱 3 台，电缆分 支箱 6 台	4627.7
			加强网架结构工程	26.75					柱上开关 11 台， 电缆分支箱 6 台	1378.4
1	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳山王庄左线、山王庄右线 10kV 网架标准化改造工程	5.04					柱上开关 4 台	373.0
2	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳义合线等 10kV 网架优化加强工程	0.85						116.8
3	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 10kV 和庄线等 6 个线路网架优化加强工程	0.72					电缆分支箱 6 台	107.3
4	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 10kV 廉颇线等线路网架优化加强工程	8.82						394.3
5	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 10kV 赵庄线等线路网架优化加强工程	11.32					柱上开关 7 台	387.0
			满足新增负荷供电需求工程	61.10	38	0.5600	0.02		柱上开关 30 台， 环网箱 3 台	3249.3

1	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 110kV 和庄变新店右线 10kV 配套送出工程	6.60					柱上开关 5 台	401.7
2	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 110kV 和庄变新店左线 10kV 配套送出工程	6.72					柱上开关 3 台	224.5
3	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 220kV 阳洛变阳环 IV 缆 10kV 配套送出工程	7.00					环网箱 2 台	416.2
4	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 220kV 阳洛变阳环 V 缆 10kV 配套送出工程	10.29					柱上开关 5 台	484.5
5	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳毛庄线等线路 10kV 网架优化加强工程	12.92					柱上开关 10 台	320.9
6	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳石河线等线路 10kV 网架优化加强工程	8.97					柱上开关 3 台	348.7
7	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 220kV 阳洛变 10kV 景明 II 线配套送出工程	0.23					环网箱 1 台	63.7
8	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 10kV 范村#10 等 8 个台区重过载治理工程	0.20	8	0.2600	0.02			126.1
9	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 10kV 柏香镇杨林#03 等 16 个台区机井通配套工程	2.19	16	0.1600				187.8
10	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳 10kV 王召乡、崇义镇东苟庄#9 等 14 个台区机井通配套工程	0.36	14	0.1400				176.9
11	焦作	沁阳市	河南焦作沁阳七 00 四线、校尉营 II 线 10kV 网架标准化改造工程	5.62					柱上开关 4 台	498.3